


Antal HSP fack:	4
Max trafo.mått:	2000x1200x2000
Lsp vägg:	2796x2000
Dörröppning lsp:	2560x1760

Märkspänning HSP:	24kV
Märkström SS HSP:	630A
Isolationsnivå	125/50kV
Kapslingsklass:	IP3X
Typprovad:	16kA/1s
EBR:	N884

Stationen har demonterbara fundamentsdetaljer framför kabelfacken samt framför lågspänningsutrymmet. Tak och väggsarg är demonterbara över trafoutrymme. Reservkraftslucka till lågspänningsutrymmet finnes på en sida.

Nr	Ant	Ändring och / eller medd.-nr	Datum	Inf.	Godk.
----	-----	------------------------------	-------	------	-------

Konstr. M.J.	Ritad M.J.	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1: 20 (A3)	Ersätter	Ersatt av
							Regist.-nr	Dat. 97-12-17
							Ritn.-nr	

Layout
ZT19-24/4-2