


Antal HSP fack:	6
Max trafo.mått:	2000x1200x2000
Lsp vägg:	2796x2000
Dörröppning lsp:	2560x1760

Märkspänning HSP:	12kV
Märkström SS HSP:	630A
Isolationsnivå	75/28kV
Kapslingsklass:	IP3X
Typprovad:	20kA/1s
EBR:	N886

Stationen har demonterbara fundamentsdetaljer framför kabelfacken samt framför lågspänningsutrymmet. Tak och väggsarg är demonterbara över trafoutrymme. Reservkraftslucka till lågspänningsutrymmet finnes på en sida.

Konstr. M.J.	Ritad M.J.	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1:20	Ersätter	Ersatt av
							Layout	Regist.-nr
							ZT19-12/6-2	Dat. 97-12-17
							Ritn.-nr	OL-011

Nr	Ant	Ändring och / eller medd.-nr	Datum	Inf.	Godk.
----	-----	------------------------------	-------	------	-------