


Antal HSP fack:	4
Max trafo.mått:	2000x1200x2000
Lsp vägg:	2176x2000
Dörröppning lsp:	1940x1760

Märkspänning HSP:	12kV
Märkström SS HSP:	630A
Isolationsnivå	75/28kV
Kapslingsklass:	IP3X
Typprovad:	20kA/1s
EBR:	N84

Stationen har demonterbara fundamentalsdetaljer framför kabelfacken samt framför lågspänningsutrymmet. Tak och väggsarg är demonterbara över trafoutrymme. Reservkraftslucka till lågspänningsutrymmet finnes på en sida.

a	2	Filnamn+nedgräv. djup	050609	LL	
Nr	Ant	Ändring och / eller medd.-nr	Datum	Inf.	Godk.

Konstr. E.P.	Ritad E.P.	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1:20 (A3)	Ersätter	Ersatt av
							Regist.-nr	Dat. 97-10-08
							Ritn.-nr	

Layout
ZT19-12/4-1